



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Waterkeuring voor binneninstallaties Vlaanderen

Datum: 09/10/2024

Inspecteur: Baptiste Hollemaert

Mentor:

Installateur: Coppelec

Datum verslag: 14/10/2024

ID-label:

Aard onderzoek: Waterkeuring

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Molenstraat
Huisnummer	36
Busnummer	
Postcode	9988
Gemeente	Watervliet
Land	België

Klantreferentie:

Eigenaar

Naam	Coppelec
Straatnaam	Molenstraat
Huisnummer	36
Busnummer	
Postcode	9988
Gemeente	Watervliet
Land	België

Installateur

Naam	Coppelec
BTW nr.	BE 0754 886 266
Telefoonnummer	0476 83 74 46
E-mail	info@coppelec.be

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

BESCHRIJVING VAN DE ONDERZOCHE INSTALLATIE

INBREUKEN

OPMERKINGEN

BESLUIT

☒ Er werden geen inbreuken vastgesteld

☐ Er werden inbreuken vastgesteld

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Baptiste Hollemaert

Baptiste Hollemaert

ACEG VZW - #189

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481



INVENTARIS VAN DE WATERINSTALLATIE(S) - 1/2

ONTWERPER : Naam : Coppens Willem Firma : Coppeco BV

ADRES GEKEURDE INSTALLATIE

INSTALLATEUR : Naam : Coppens Willem Firma : Coppeco BV

Toegewezen meternummer :
(Indien aanwezig en één op één te linken)

De Decker
Molenstraat 36
9988 Watervliet

NUMMR TOESTEL zie grondplan	PLAATS IN WONING	BESCHRIJVING TOESTEL / BEVEILIGING / ADDITIEF / BRON Indusief afzonderlijke beveiligingen vermelden	MERK	TYPE	REF. NR. of ART. NR. TOESTEL	ADDITIEF	TYPE WI (BI, NABI, TCW)	PICTOGRAM AANWEZIG	VERMELDING "GEEN DRINKBAAR" AANWEZIG	VOORBEHOUDEN AAN KEURDER	
										BEVEILIGINGS- CODE	BELGAQUA GEKEURD
1.	Fietsberging	Fixaflex aansluitlang met stopkraan en terugslagklep	Fixaflex		23.03.AE.600	☐	BI	☐	☐		☒
2.	Wasplaats	Veiligheidsgroep sanitair	SLS	Draalbaar 3/4"	285.200.212	☐	BI	☐	☐		☒
		CV installatie zonder additieven				☐	BI	☐	☐		☐
		Vulset CV met CAB klep met bolkraan	Watts	1/2mm, 40cm	24.7.4.15.400	☐	BI	☐	☐		☒
3.	Regenwater	Regenpomp in de put	WILO	Extract first	2926908	☐	TCW	☒	☒		☐
4.	Uitgietsbak	Dubbeldienst kraan	SLS	Croom 1/2"	17301550001	☐	BI	☐	☐		☒
						☐		☐	☐		☐
5.	wasmachine	Dubbeldienst kraan	SLS	Croom 1/2"	17301550001	☐	TCW	☒	☒		☐
6.	WC	Systemfix	Geberit	Systemfix	CL/06.05.001.41	☐	TCW	☒	☒		☐
						☐		☐	☐		☐
7.	Douche	Douchemengkraan	Procasa	Ceraline	BC200AA	☐	BI	☐	☐		☒
		Glijstang combinatie	Procasa	Push	Z0118570SLS17	☐	BI	☐	☐		☒
						☐		☐	☐		☐
8.	Kenken	Keukenkraan	Francke	Lina XL	115.0693.230	☐	BI	☐	☐		☒
		Hoekstop bolkraan	ARCO	A-80	NOV25R	☐		☐	☐		☒
						☐		☐	☐		☐
						☐		☐	☐		☐
						☐		☐	☐		☐

Voor alle (meng)kranen met handsproeier dient het referentienummer of artikelnummer van de fabrikant vermeld te worden.
Indien dit niet gekend is, is steeds een bijkomende beveiliging (Belgaqua goedgekeurde EB-beveiliging) noodzakelijk op de flexibel of op de koudwater- en warmwatertoevoer.


Vergeet niet als er additieven zijn, deze te vermelden op een aparte lijn op de Inventaris.

OPMERKINGEN :



Handtekening klant/titularis/aangestelde:


GEVALIDEERD DOOR:
Handtekening keurder

GEVALIDEERD DOOR:
Handtekening keurder





Gelijkvloers
Plafond




INSTALLATEUR		KEURING		WERF	
Naam	Coppeco BV	ORGANIS.	ACEG	Naam	De Decker
BTW	0644.581.430	Naam		Straat	Molensstraat 36
Datum	09/10/2024	Datum		Gemeente	9988 Watervliet
Handtekening		Handtekening		Handtekening	



2de verdiep

INSTALLATEUR		KEURING	WERF	
Naam	Coppeco BV	ORGANIS. ACEG	Naam De Decker	
BTW	0644.581.430	Naam	Straat Molenstraat 36	
Datum	09/10/2024	Datum	Gemeen 9988 Watervliet	
Handtek		Handtek	Handtek	



INSTALLATEUR		KEURING		WERF	
Naam	Coppeco BV	ORGANIS.	ACEG	Naam	De Decker
BTW	0644.581.430	Naam		Straat	Molenstraat 36
Datum	09/10/2024	Datum		Gemeen	9988 Watervliet
Handtek		Handtek		Handtek	
BTW	0644.581.430	Naam		Straat	Molenstraat 36
Datum	09/10/2024	Datum		Gemeen	9988 Watervliet
Handtek		Handtek		Handtek	

INVENTARIS VAN DE WATERINSTALLATIE(S) - 2/2

NUMMR TOESTEL zie grondplan	PLAATS IN WONING	BESCHRIJVING TOESTEL / BEVEILIGING / ADDITIEF / BRON Inclusief afzonderlijke beveiligingen vermelden	MERK	TYPE	REF. NR. of ART. NR. TOESTEL	ADDITIEF	TYPE WI (BI, NABI, TCW)	PICTOGRAM AANWEZIG	VERMELDING "GEEN DRINKBAAR WATER" AANWEZIG	VOORBEHOUDEN AAN KEURDER	
										BEVEILIGINGS- CODE	BELGAQUA GEKEURD
9.	Buiten	Vorstvrije buitenkraan	Seppelfricke	Sepp EIS	0201250	☐	TCW	☒	☒		☐
						☐		☐	☐		☐
						☐		☐	☐		☐
10.	WC	Systemfix	Geberit	Systemfix	CL/06.05.001.41	☐	TCW	☒	☒		☐
						☐		☐	☐		☐
						☐		☐	☐		☐
11.	Douche +1	Douchemengkraan	Procasa	Rondo	1849093	☐	BI	☐	☐		☒
						☐		☐	☐		☐
						☐		☐	☐		☐
12.	Lavabo's +1	Hoekstop bolkraan	ARCO	A-80	NOV2SR	☐	BI	☐	☐		☒
		Wastafelmengkraan	Procasa	Vivo	1952215	☐	BI	☐	☐		☒
						☐		☐	☐		☐
13.	Lavabo's +2	Wastafelmengkraan				☐	BI	☐	☐		☒
		Hoekstop bolkraan	ARCO	A-80	NOV2SR	☐	BI	☐	☐		☒
						☐		☐	☐		☐
14.	Douche +2	Douchemengkraan	Procasa	Ceraline	BC200AA	☐	BI	☐	☐		☒
		Glijstang combinatie	Procasa	Push	Z0118570LS17	☐	BI	☐	☐		☒

Voor alle (meng)kranen met handsproeier dient het referentinummer of artikelnummer van de fabrikant vermeld te worden.
Indien dit niet gekend is, is steeds een bijkomende beveiliging (Belgaqua goedgekeurde EB-beveiliging) noodzakelijk op de flexibel of op de koudwater- en warmwatertoevoer.

Vergeet niet als er additieven zijn, deze te vermelden op een aparte lijn op de inventaris.

OPMERKINGEN :


Handtekening klant/titularis/aangestelde:

[Handtekening]

GEVALIDEERD DOOR:
Handtekening keurder

[Handtekening]

1. koudwater 2° 8



1ste verdiep

INSTALLATEUR		KEURING		WERF	
Naam	Coppeco BV	ORGANIS.	ACEG	Naam	De Decker
BTW	0644.581.430	Naam		Straat	Molenstraat 36
Datum	09/10/2024	Datum		Gemeente	9988 Watervliet
Handtek		Handtek		Handtek	

Identificatie

Straat	Molenstraat	Exploitant (rioolbeheerder of drinkwaterbedrijf)	De Watergroep
Huisnummer	36	Contactgegevens exploitant	+3222389699
Postcode	9988	Erkenningsnummer van de keurder	22047
Gemeente	Sint-Laureins		
Gebouw-ID	15927617	Watermeternummer	180402894
Gebouweenheid-ID	15928836		
Datum keuring	09/10/2024		
Reden keuring	Eerste ingebruikname		
Klasse installatie	Klasse C		
Uitgiftedatum	14/10/2024		

Resultaat van de keuring

Conform voor gebruik

Gelieve te controleren op eventuele aandachtspunten meegegeven door de keurder hieronder op het attest.

Keuring

Algemeen

Water aanwezig in de installatie	
Water van het drinkwaterbedrijf (aangesloten BI)	Aanwezig en in dienst
Water eigen waterwinning (niet-aangesloten BI)	Niet aanwezig
Tweedecircuitwater (tweedecircuitwater)	Aanwezig en in dienst
Klasse en reden keuring	
Type gebouw	Eengezinswoning

Installatie

Wanverbindingen	
Wanverbinding tweedecircuitwater - binneninstallatie	Niet aanwezig
Bron	
Tweedecircuitwater soort water	Regenwater

Toepassingen/toestellen aanwezig in de installatie die aangesloten zijn op tweedecircuitwater

Sanitair	
Waterreservoir WC	
Aanwezig	Ja
Allerlei	
Huishoudelijke wasmachine	
Aanwezig	Ja
Kraan voor slangaansluiting	
Aanwezig	Ja
Pictogrammen	Aanwezig
Extra toepassingen	
Afwerking installatie	
Installatie volledig afgewerkt	Ja

Bijlagen

Inventaris van de installatie	2 bijlage(n) toegevoegd
Uitvoeringsplan	4 bijlage(n) toegevoegd


Belangrijk

Dit keuringsdossier wordt opgemaakt in uitvoering van de artikels 7/1, 12/3, 12/4, 27/6, 27/7 in het algemeen waterverkoopreglement m.b.t. de keuring waterinstallatie (Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 en alle daarop volgende wijzigingen), het ministerieel besluit over de keuring van de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer van 20 maart 2023 en de technische Voorschriften Binneninstallaties (Repertorium 2023 uitgegeven door Belgaqua).

Dit keuringsattest geeft de toestand van de installatie voor tweedecircuitwater weer op datum van de keuring. Ze ontslaat de eigenaar of de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schade die zouden kunnen voortvloeien uit het niet beantwoorden van de installatie aan de voorschriften, of uit het gebrekkig functioneren van de installatie of een onderdeel ervan. Bij een wijziging aan de installatie voor tweede circuitwater, of na het uitvoeren van herstelmaatregelen zoals beschreven in het Algemeen Waterverkoopreglement, dient u een (her)keuring aan te vragen. Deze keuring betreft geen technische keuring van de werking van de onderdelen of de gebruikte materialen, of van de uitvoering van de installatie.

Bij het invullen van het keuringsattest worden onder meer volgende persoonsgegevens verwerkt door AquaFlanders: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening en kunnen worden bekendgemaakt indien wettelijk vereist. De verwerking van deze persoonsgegevens blijft steeds beperkt tot de beoogde doelstelling. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en over uw rechten als betrokkene is terug te vinden in het privacybeleid van AquaFlanders op www.aquaflanders.be.

Heeft u een bezwaar tegen of een klacht over deze keuring, dan kunt u deze indienen via www.aquaflanders.be.



Carl Heyrman
Algemeen Directeur
AquaFlanders vzw



Certificaatnummer: 688-INSP
ISO/IEC 17020:2012

Identificatie

Straat	Molenstraat	Exploitant (rioolbeheerder of drinkwaterbedrijf)	De Watergroep
Huisnummer	36	Contactgegevens exploitant	+3222389699
Postcode	9988	Erkenningsnummer van de keurder	22047
Gemeente	Sint-Laureins		
Gebouw-ID	15927617	Watermeternummer	180402894
Gebouweenheid-ID	15928836	Stand watermeter	36
Datum keuring	09/10/2024		
Reden keuring	Eerste ingebruikname		
Klasse installatie	Klasse C		
Uitgiftedatum	14/10/2024		

Resultaat van de keuring

Conform voor aansluiting
Conform voor gebruik

Gelieve te controleren op eventuele aandachtspunten meegegeven door de keurder hieronder op het attest.

Keuring

Algemeen

Water aanwezig in de installatie	
Water van het drinkwaterbedrijf (aangesloten BI)	Aanwezig en in dienst
Water eigen waterwinning (niet-aangesloten BI)	Niet aanwezig
Tweedecircuitwater (tweedecircuitwater)	Aanwezig en in dienst
Klasse en reden keuring	
Type gebouw	Eengezinswoning

Installatie

Algemeen		
Niet-toegelaten toepassingen die drinkbaar water vereisen aanwezig	Nee	
Wanverbindingen		
Wanverbinding binneninstallatie - tweedecircuitwater	Niet aanwezig	
Centrale beveiliging		
Beveiligingscode	EA	
Beoordeling	OK	
Terugstroombeveiligingen van toepassingen/toestellen		
Mengkranen in woongedeelte		
	Beoordeling	Beveiligingscode
Keukenkraan	OK	AA + BEL
Lavabo	OK	AA
Uitgietbak	OK	AA
Uitgietbak: handsproeier	OK	AA
Douche met vaste kop	OK	AA + BEL
Douche met handsproeier	OK	BEL
Sanitair		
	Beoordeling	Beveiligingscode
Douche met handsproeier	OK	BEL

Verwarming/WW-productie/HVAC

(Bij)vulling CV

Onderbreking naar de afvoer van de terugstroombeveiliging

Onderbreking overdrukventiel CV-kring

Warmwaterproductie op CV

Onderbreking overdrukventiel WW-productie

Beoordeling

OK

OK

OK

OK

OK

Beveiligingscode

CAb

Y

Y

VG

Y

Afwerking installatie

Installatie volledig afgewerkt

Ja

Bijlagen

Inventaris van de installatie
Uitvoeringsplan

2 bijlage(n) toegevoegd
4 bijlage(n) toegevoegd

Belangrijk


Dit keuringsdossier wordt opgemaakt in uitvoering van de artikels 7/1, 12/3, 12/4, 27/6, 27/7 in het algemeen waterverkoopreglement m.b.t. de keuring waterinstallatie (Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 en alle daarop volgende wijzigingen), het ministerieel besluit over de keuring van de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer van 20 maart 2023 en de technische Voorschriften Binneninstallaties (Repertorium 2023 uitgegeven door Belgaqua).

Dit keuringsattest geeft de toestand van de binneninstallatie weer op datum van de keuring. Ze ontslaat de eigenaar of de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schade die zouden kunnen voortvloeien uit het niet beantwoorden van de installatie aan de voorschriften, of uit het gebrekkig functioneren van de installatie of een onderdeel ervan. Bij een wijziging aan de binneninstallatie, of na het uitvoeren van herstelmaatregelen zoals beschreven in het Algemeen Waterverkoopreglement, dient u een (her)keuring aan te vragen.

Deze keuring betreft geen technische keuring van de werking van de onderdelen of de gebruikte materialen, of van de uitvoering van de installatie.

Bij het invullen van het keuringsattest worden onder meer volgende persoonsgegevens verwerkt door AquaFlanders: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening en kunnen worden bekendgemaakt indien wettelijk vereist. De verwerking van deze persoonsgegevens blijft steeds beperkt tot de beoogde doelstelling. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en over uw rechten als betrokkene is terug te vinden in het privacybeleid van AquaFlanders op www.aquaflanders.be.

Heeft u een bezwaar tegen of een klacht over deze keuring, dan kunt u deze indienen via www.aquaflanders.be.



Carl Heyrman
Algemeen Directeur
AquaFlanders vzw



Certificaatnummer: 688-INSP
ISO/IEC 17020:2012