



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. 02 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Rapport d'inspection gaz

Date 30/10/2020 Inspecteur: Julian Paci Mentor -
Étiquette d'identification: - Référence du client: -

Marque et type d'appareil de mesure Testo 312-4 N° série: 61630734

Adresse de l'installation		Propriétaire	
Rue	Rue Pierre Verschelden	Nom	Salgado
Numéro	26	Rue	-
Boîte	B	Numéro	0
Code postal	1090	Boîte	-
Commune	Jette	Code postal	-
Pays		Commune	-
		Pays	
Client		Inspecteur	
Nom de contact	PEB Certi	Nom	-
Téléphone	0489 22 26 97	N° TVA	-
Numéro Gsm (SMS)		Numéro de téléphone	-
		E-mail	-

TYPE

- ☐ 1ère mise en service
☐ Modification
☐ Extension
☒ Contrôle périodique

CONTROLE SUR BASE DE

- ☐ NBN D51-003
☐ NBN D51-004
☐ NBN D51-006
☐ NBN B61-001
☐ NBN B61-002
☒ Essai d'étanchéité conformément au point 3

1. DONNÉES

Gestionnaire réseau de distribution	Sibelgas	Endroit d'installation	Rez de chaussée
N° compteur	89329220	Index	44617,480 m3
G	6	Qmax	10 m3/h
Pmax	0.2	Type de gaz	Gaz naturel G20
Pression au compteur ou au réservoir	20 mbar		



2. INSTALLATION

☐ Attestation Art. 48 vérifiée et signée

3. ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ

Exécuté avec	☐ Pression	- mbar
	☒ N° compteur	Schlum Pression + temps d'essai d'étanchéité
		☒ 0,000m3 (10 min)
		☐ 0,00m3 (100 min)
		☐ 0,0 m3 (utiliser autre compteur ou débitmètre)
	☐ Débitmètre	
	☐ Produit moussant	
Débit de fuite aperçu	☐ Nouvelle installation	☐ Pas de fuite: OK
		☐ Fuite constatée: POK
	☒ Installation existante	☒ ≤ 6L/h OK
		☐ > 6L/h en ≤12L/h : POK
		☐ > 12L/h: POK et prévenir le distributeur de gaz

4. APPAREILS RACCORDÉS

Appareils raccordés

Marque	Vaillant
Type	B33
Catégorie	I2E(S)
Pn in kW	24
N° série	
Année de construction	2003

1



5. INFRACTIONS, COMMENTAIRES ET NOTES

6. CONCLUSION

☒ Le test d'étanchéité selon le point 3 a été satisfaisant

Publication du rapport d'inspection

L'inspecteur Julian Paci