Keuringsattest Binneninstallatie
Attestnummer 260526/BI/206

Identificatie

Straat	Nijverheidsstraat	Exploitant (rioolbeheerder of drinkwaterbedrijf)	De Watergroep
Huisnummer	47		
Postcode	9950	Contactgegevens exploitant	+3222389699
Gemeente	Lievegem		
Gebouw-ID	11272853	Erkenningsnummer van de keurder	10139
Gebouweenheid-ID	11273944	Keurder e-mail	nathan.dekegel@keurder.aquaflanders.be
		Keurder telefoonnummer	+3250685555
Datum keuring	26/05/2026		
Reden keuring	Eerste ingebruikname	Referentie 1	20260504020
Klasse installatie	Klasse C		
Uitgiftedatum	12/06/2026		

Resultaat van de keuring

Conform voor aansluiting

Conform voor gebruik

De klant is verantwoordelijk om een nieuwe keuring aan te vragen bij elke wijziging die zich voordoet in de installatie. Dit gaat zowel over het vervangen van een enkele kraan als over het toevoegen van extra toestellen of een functiewijziging van het pand.

Keuring

Algemeen

Water aanwezig in de installatie	
Water van het drinkwaterbedrijf (aangesloten BI)	Aanwezig maar niet in dienst
Water eigen waterwinning (niet-aangesloten BI)	Niet aanwezig
Tweedecircuitwater (tweedecircuitwater)	Aanwezig en in dienst
Klasse en reden keuring	
Type gebouw	Eengezinswoning

Installatie

Algemeen	
Niet-toegelaten toepassingen die drinkbaar water vereisen aanwezig	Nee
Wanverbindingen	
Wanverbinding binneninstallatie - tweedecircuitwater	Niet aanwezig
Centrale beveiliging	
Beveiligingscode	EA
Beoordeling	OK

Terugstroombeveiligingen van toepassingen/toestellen

Mengkranen in woongedeelte

	Beoordeling	Beveiligingscode
Keukenkraan	OK	AA
Lavabo	OK	AA
Douche met handsproeier	OK	BEL

Sanitair

	Beoordeling	Beveiligingscode
WC	OK	BEL
Handwasbakje	OK	AA

Verwarming/WW-productie/HVAC

	Beoordeling	Beveiligingscode
(Bij)vulling CV	OK	CAb
Onderbreking naar de afvoer van de terugstroombeveiliging	OK	Y
Warmwaterproductie op CV	OK	VG
Onderbreking overdrukventiel WW-productie	OK	Y

Keuken

	Beoordeling	Beveiligingscode
Huishoudelijke vaatwasser	OK	VAAT

Allerlei

	Beoordeling	Beveiligingscode
Bijvulling tweedecircuitwater	OK	AA + BEL

Afwerking installatie

Installatie volledig afgewerkt	Ja

Aandachtspunten

Advies

Om lekverliezen te voorkomen is het aangeraden de zichtbare afvoer van uw bijvulsysteem tweedecircuitwater zichtbaar te onderbreken

Bijlagen

Inventaris van de installatie	1 bijlage(n) toegevoegd
Uitvoeringsplan	1 bijlage(n) toegevoegd

Belangrijk

Dit keuringsdossier wordt opgemaakt in uitvoering van de artikels 7/1, 12/3, 12/4, 27/6, 27/7 in het algemeen waterverkoopreglement m.b.t. de keuring waterinstallatie (Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 en alle daarop volgende wijzigingen), het ministerieel besluit over de keuring van de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer van 20 maart 2023 en de geldende versie van het document technische Voorschriften Binneninstallaties (Repertorium uitgegeven door Belgaqua) op het moment van de keuring.

Dit keuringsattest geeft de toestand van de binneninstallatie weer op datum van de keuring. Ze ontslaat de eigenaar of de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schade die zouden kunnen voortvloeien uit het niet beantwoorden van de installatie aan de voorschriften, of uit het gebrekkig functioneren van de installatie of een onderdeel ervan. Bij een wijziging aan de binneninstallatie, of na het uitvoeren van herstelmaatregelen zoals beschreven in het Algemeen Waterverkoopreglement, dient u een (her)keuring aan te vragen.
Deze keuring betreft geen technische keuring van de werking van de onderdelen of de gebruikte materialen, of van de uitvoering van de installatie.

Bij het invullen van het keuringsattest worden onder meer volgende persoonsgegevens verwerkt door AquaFlanders: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening en kunnen worden bekendgemaakt indien wettelijk vereist. De verwerking van deze persoonsgegevens blijft steeds beperkt tot de beoogde doelstelling. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en over uw rechten als betrokkene is terug te vinden in het privacybeleid van AquaFlanders op AquaFlanders.be.

Heeft u een bezwaar tegen of een klacht over deze keuring, dan kunt u deze indienen via AquaFlanders.be.

10139
Namens Algemeen directeur
AquaFlanders vzw

Certificaatnummer: 688-INSP
ISO/IEC 17020