Aqua Flanders keuringen

INVENTARIS VAN DE AANGESLOTEN BINNENINSTALLATIE:
INSTALLATIE MET WATER VAN HET OPENBAAR WATERDISTRIBUTIENETWERK BESTEMD VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE - 1/2

Versie 4.0
vanaf 01/01/2023

ONTWERPER : Naam : ..... Firma : .....

ADRES GEKEURDE INSTALLATIE: Nijverheidsstraat 49
9950 Waarschoot

INSTALLATEUR : Naam : Pozzolo bv Firma : Pozzolo bv

Toegewezen meternummer : .....
(indien aanwezig en één op één te linken)

							VOORBEHOUDEN AAN KEURDER	
NUMMR TOESTEL zie grondplan	PLAATS IN WONING	BESCHRIJVING TOESTEL / BEVEILIGING / ADDITIEF / BRON inclusief afzonderlijke beveiligingen vermelden	MERK	TYPE	REF. NR. of ART. NR. TOESTEL	ADDITIEF	BEVEILIGINGS-CODE	BELGAQUA GEKEURD
1.	Toilet inkom	toilet	Geberit	systemfix	111305006		BEL	Ja
2.	berging	veiligheid groep voor cv ketel	VSH	I2650	0312136		BEL + Y	Ja
3.	berging	vulset met ca klep voor cv ketel	CAB				BEL + Y	Ja
4.	berging	bijvulling regenput	schell		034170699		BEL + AA	Ja
5.	Toilet inkom	handwasbakje	Hansgrohe	Logis	71120000		AA	
6.	Keuken	Keukenkraan					AA	
7.	keuken	vaatwas					Vaat	
8.	badkamer	lavabo	Hansgrohe	Focus	31621000		AA	
9.	badkamer	douche	Grohe	Grohtherm	34820005		BEL / -	Ja
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								

Voor alle (meng)kranen met handsproeier dient het referentienummer of artikelnummer van de fabrikant vermeld te worden. Indien dit niet gekend is, is steeds een bijkomende beveiliging (Belgaqua goedgekeurde EB-beveiliging) noodzakelijk op de flexibel of op de koudwater- en warmwatertoevoer. Vergeet niet als er additieven zijn, deze te vermelden op een aparte lijn op de inventaris.

Door ondertekening verklaren beide partijen de informatie op de inventaris en uitvoeringsplan als correct en verklaren beide partijen kennis genomen te hebben van de inhoud, voorwaarden en verplichtingen van de werkopdracht Keuring BI (SJAB-65), deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan.

OPMERKINGEN :

26/05/2026



Handtekening klant/titularis/aangestelde:

GEVALIDEERD DOOR:
Handtekening keurder

26/05/2026

